



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Palermo

Determina n° 569 del 20 dicembre 2021

Oggetto: Impegno somme per lavori di implementazione impianto elettrico della stalla CIG: Z10347E544

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO la L.R. n° 10 del 15 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 settembre 2003;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 225 del 23 giugno 2004;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 01 del 13/01/2021 con la quale viene rinnovato l'incarico di direttore dell'ISZS al Dott. Antonio Console sino al 13/01/2023;

VISTA la L.R. n° 10 del 15/04/2021 di "Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021 - 2023" pubblicato sul suppl. ord. N. 23 alla GURS (Parte I) n. 17 del 21-04-2021;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 05 del 27/01/2021 di approvazione bilancio di previsione anno 2021 e bilancio pluriennale 2021, 2022 e 2023, trasmessa in data 28/01/2021 con prot. 893 all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ed approvato con D.D.S. n. 826 del 26/02/2021;

CONSIDERATO

che occorre procedere ai lavori di implementazione impianto elettrico del locale stalla nello specifico:

- illuminazione dei locali e fornitura e installazione di n. 12 plafoniere stagno 2x36 watt led; n. 6 plafoniere stagno 2x58 watt led; n. 24 tubi led da 18 watt; n. 12 tubi led 29 watt; in stallazione di nuova tubazione rigida esterna compreso tubo cassette e accessori;
- alimentazione e fornitura e posa di linea elettrica con mt. 60 cavo butilico 5x10 mm;
- punti luce n. 4 prese interblocco 380v; n. 2 prese interblocco 220 v; n. 4 prese schuko;
- quadro elettrico nello specifico: n. 32 moduli con portina trasparente; n. 1 interruttore quadrupolare da 32 A generale; n. 1 interruttore quadrupolare differenziale da 16 A prese; n. 1 interruttore quadrupolare differenziale da 16 A attrezzature; n. 1 interruttore bipolare da 16 A prese 220; n. 1 interruttore bipolare da 10 A luce; n. 1 bobina di sgancio; n. 1 pulsante con rottura vetro; n. 1 impianto di terra con realizzazione di n. 1 pozzetto 40x40; n. 1 dispersore a croce da 1,5 mt; nodo equipotenziale.
- il preventivo assunto al prot. 7668/2021 della Ditta Italsiem S.r.l che a seguito di sopralluogo richiede per l'esecuzione dei lavori l'importo totale a corpo di € 8.950,00 escluso IVA;

VISTO

In conformità delle premesse di:

- **impegnare** per i lavori di cui in premessa che saranno eseguiti dalla ditta Italsiem srl – Corso Calatafimi 398 – Palermo P.I.Va 06664270821 la somma di € 8.950,00 IVA esclusa (totale € 10.919,00) addebitando le spese sul Cap. 116 del bilancio dell'Istituto per l'anno 2021.

- **si evidenzia** che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/03/2022.

D E T E R M I N A

IL DIRETTORE
(Dott. Antonio Console)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA DI DETERMINAZIONE
HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP. DEL BILANCIO
DELL'ISTITUTO PER L'ANNO
Palermo, lì
Il Ragioniere
G. Scatizzo

