

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO ELETTRICO

	Piafoniera IP55 a controsoffitto lastra opale con lampade FL 4x24W
	Piafoniera di emergenza IP65 a parete S.E. con lampada FLC 24W, autonomia 1h
	Piafoniera IP55 a controsoffitto lastra opale con lampade FL 4x14W
	Interruttore di comando luce singolo in scatola da incasso da parete o per cartongesso
	Presse 2P+T UNEL 230V 16A in scatola 503 o 504 da incasso, esterna da parete o per cartongesso
	Punto di alimentazione utenza fissa
	Nodo equipotenziale locale
	Pulsante di emergenza a rottura di vetro
	Quadro elettrico
	Componente stagno IP55
	Illuminazione tipo strip led 24 W/m
	Presse industriali interbloccate 2P+T 230V 16A IP44 minimo
	Canale metallico 200x50 mm per distribuzione elettrica

NOTE
 Tutti i cavi devono essere conformi al regolamento CPR.
 Le linee di segnale devono essere passate in tubazioni, canali e cassette separate da quelle per gli impianti elettrici.
 Le prese sopra i frigoriferi devono essere installate a quota 2.2 m.
 Le strip led devono essere installate ad un'altezza di 2.25 m e comunque sopra porta.
 Le prese presso i banconi devono essere installate ad un'altezza superiore a 90 cm.
 I punti di alimentazione delle utenze fisse devono essere installati secondo le indicazioni dei fornitori delle apparecchiature.
 Le derivazioni ai singoli corpi illuminanti devono avere una sezione minima di 1,5 mm².
 Le derivazioni alle singole prese devono avere una sezione minima di 2,5 mm².



Sgancio utenze ordinarie e privilegiate
 Sgancio utenze di continuità

