PIANTA DI PROGETTO CON MQ

Legenda

1	Laboratorio 33.42 mq
2	Area microscopi 10.53 mq
3	Ambiente perfusione 45.12mq
4	Stanza di supporto(Ufficio) 5.12 mq
5	Locale macchine ghiaccio e lavavetreria 2.57 mq
6	Zona filtro 2.55 mq
7	Spoiatoio donne 6.29mq
8	Spoiatoio uomini 5.33mq
9	Wc uomini 3.40 mq
10	Wc donne 3.45 mq
11	Stanza fredda 18.09 mq
12	Cella frigo 4.00 mq
13	Zona corridoio 30.15 mq

PIANTA DI PROGETTO CON ATTREZZATURE

LEGENDA - Attrezzature		prediposizioni impiantistiche				
		elettr.	dati	acqua	scarico	gas medicali
67	cella frigo (m 2*2*2,2h)	220V 50 Hz				
69	Frigorifero +4°C (cm 75*85*200)	220V 50 Hz				
70	Congelatore -20°C (cm 75*85*200)	220V 50 Hz				
72	Congelatore -80°C 500 lt.(cm 80*90*200)	220V 50 Hz				
73	Frigo/Cong.+4°C -20°C (cm 75*85*200)	220V 50 Hz				
74	Incubatore CO2 (cm.75*85)	220V 50 Hz				
75	Produttore ghiaccio (cm.60x60)	220V 50 Hz		acqua fredda	Diam. 32 mm	
76	Frigo termost.+20°C (cm.55x55x100h)	220V 50 Hz				
90	Contenitore Azoto liquido (D.70)					
91	Contenit.trasporto Azoto liquido (D.35)					
92	Cisterna Azoto liquido (cm.150x100)					
78	Microscopio Ottico (cm.30x50)	220V 50 Hz	?			
79	Microscopio a Fluorescenza (cm.30x50)	220V 50 Hz	?			
80	Microscopio invertito (cm.30x50)	220V 50 Hz				
81	Microscopio invertito a fluor.(cm.30x50)	220V 50 Hz				
85	Termociclatore FAST (cm.35x30)	220V 50 Hz				
86	Termociclat.REAL TIME pcr (cm.35x30)	220V 50 Hz				
87	Sist. acqisiz.imm. Biol.Molec.(cm.60x50)	220V 50 Hz	RJ45			
97	Bilancia da laboratorio (cm.20x20)	220V 50 Hz				
X1	Cappa fl.laminare (cm.130x94x212 h)	220V 50 Hz				aria c. vuoto
X2	Centrifuga (cm.40x50x30 h)	220V 50 Hz				
X3	Frigo (cm.80x80x210 h)	220V 50 Hz				
X4	Incubatore a CO2 (cm.65x70x110 h)	220V 50 Hz				CO2
X5	Macchina ghiaccio (cm.40x40x60 h)	220V 50 Hz		acqua fredda	Diam. 32 mm	
12	Cappa fl.laminare verticale (cm.90x50)	220V 50 Hz				
13	Cappa chimica (cm.80x70x110)	220V 50 Hz				
14	Armadio chimico (cm.50x100x70 h)	220V 50 Hz				
15	Termoblocco (cm.30x25x12 h)	220V 50 Hz				
16	Termomixer (cm.20x25x13 h)	220V 50 Hz				
17	Celle elettrofor. (cm.35x20x12 h)	220V 50 Hz				
18	Microcentrifuga (cm.25x20x20 h)	220V 50 Hz				
19	Centrifuga refrigerata (cm.50x50x50 h)	220V 50 Hz				
24	Lavavetreria (cm.60x60x65 h)	220V 50 Hz		acqua fredda	Diam. 32 mm	
31	Separat. cellulare (cm.100x100x100 h)	220V 50 Hz				

Struttura di Progettazione:		Committente:	Legale Rappresentante		COMUNE DI PALERMO		Tavola	Foglio	**Progetto Ex Mulino**
ING. TOMMASO LA ROSA	Il Tecnico Ing. TOMMASO LA ROSA	ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA	Dott. VINCENZO GUELLA	ISZS istituto sperimentale zootecnico per la sicilia	**COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE DELLA PORCILAIA COME STABILIMENTO PER L'ALLEVAMENTO ED IL MANTENIMENTO DI ANIMALI DI GROSSA TAGLIA**	POC SICILIA 14-20 / Regione Siciliana	3	7	*Pianta di progetto con mq e con attrezzature*
							SCALA	1:100	